

整流 1#变压器保护定值重新整定工作量:

因生产需要整流 1# 变压器更换 (型号 : ZHSSPT-30000\35), 容量由 22715KVA 增加至 29796KVA, 线路保护定值和变压器保护定值需重新计算整定。

- 1、线路保护: 接地保护定值, 三相速断电流保护定值、三相限时保护 (2 个定值) 定值、三相定时限流保护定值。
- 2、变压器保护: 过负荷保护定值、限时速断保护定值、瞬时速断电流保护定值。
- 3、中标单位需提供定值计算过程。
- 4、资质要求: 需要符合具有相应电压等级的设计院或供电公司继保整定资质。
- 5、投标单位需提供自 2021 年 1 月 1 日以来, 承接过 35kV 及以上电压等级继保定值整定项目业绩 5 项, 提供中标通知书施工合同。

周伟强
2024.4.29

王东
2024.4.29