


| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------------------------|-----|----------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div> | | | | | | 镇江 ZHENJIANG | 镇江海纳川公铁运输有限公司 黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目 | |
| 设计人 DESIGNED | | 2024. 12. 20 | 材料表 | | | 主项名称 UNIT | 黄磷接卸装置 | |
| 校核人 CHECKED | | 2024. 12. 20 | | | | 设计阶段 PHASE | 施工图 | |
| 审核人 REVIEW | | 2024. 12. 20 | | | | 图号 DWG NO. | 202403-08-D01/0 | |
| 审定人 APPROVE | | | | | | 版本 REV. | 0 | |
| 专业负责人 DISCIPLINE | | | | | | | | |
| 项目负责人 MANAGER | | | 专业 SPECI. | 电气 | 比例 SCALE | 1: 100 | 第 1 张 SHEET | 共 1 张 TOT. |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 型号或标准号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 | | |
| 1 | 防爆动力箱 | | BXD(AP2) | 套 | 1 | 原理图见202403-08-D09/0, ExdIIBT4 | | |
| 2 | 三防动力箱 | | FXD(AP1) | 套 | 1 | 原理图见202403-08-D09/0 | | |
| 3 | 三防控制箱 | | FXK(AP3) | 套 | 1 | 原理图见202403-08-D09/0 | | |
| 4 | UPS | | 8KVA | 套 | 1 | 安装在控制室内, 供仪表使用 | | |
| 5 | 现场操作柱 | | BZC51-A2D2L | 套 | 11 | ExdIIBT4 | | |
| 6 | 阻燃动力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x35+2x25mm ² | | 米 | 250 | | | |
| 7 | 阻燃动力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16mm ² | | 米 | 250 | | | |
| 8 | 阻燃动力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4x10mm ² | | 米 | 250 | | | |
| 9 | 阻燃动力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4x4mm ² | | 米 | 160 | | | |
| 10 | 阻燃动力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x6mm ² | | 米 | 180 | | | |
| 11 | 阻燃动力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x2.5mm ² | | 米 | 80 | | | |
| 12 | 阻燃动力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x2.5mm ² | | 米 | 180 | | | |
| 13 | 阻燃控制电缆 | ZB-KVV-500V-8x1.5mm ² | | 米 | 620 | | | |
| 14 | 镀锌焊接钢管 | | SC50 | 米 | 10 | | | |
| 15 | 镀锌焊接钢管 | | SC40 | 米 | 105 | | | |
| 16 | 镀锌焊接钢管 | | SC32 | 米 | 95 | | | |
| 17 | 镀锌焊接钢管 | | SC25 | 米 | 440 | | | |
| 18 | 镀锌焊接钢管 | | SC20 | 米 | 320 | | | |
| 19 | 接地线 | | 热镀锌扁钢 -25x4 | 米 | 100 | | | |
| 20 | 人体静电释放仪 | | 甲方自理 | 套 | 3 | ExdIIBT4 | | |
| 21 | 车辆静电释放端子排 | | 甲方自理 | 套 | 2 | ExdIIBT4 | | |
| 22 | 防爆灯 | | LED,220V,70W | 套 | 16 | ExdIIBT4 | | |
| 23 | 防爆照明开关 | | 220V,10A | 套 | 2 | ExdIIBT4 | | |
| 24 | 照明电线 | BV-450/750V-2.5mm ² | | 米 | 360 | | | |
| 25 | 声光报警器 | | GST-HX-MN100C | 个 | 2 | ExdIIBT4 | | |
| 26 | 手动报警按钮 | | J-SAM-GSTN9311 | 个 | 3 | ExdIIBT4 | | |
| 27 | 火灾报警线 | | WDZBN-BYJ-2.5mm ² | 米 | 200 | | | |