



6		防爆安全出口灯	36V,1W	1	个	门框上方安装, ExdIICT4
5		安全出口灯	36V,1W	8	个	门框上方安装
4		防爆疏散指示灯	36V,1W	1	个	安装距地0.3米, ExdIICT4
3		疏散指示灯	36V,1W	7	个	安装距地0.3米
2		应急照明灯	36V,3W	22	个	安装距地2.5米, 其中安装在室外的灯具需防腐IP67
1		应急照明配电箱	TY-D	1	个	安装距地1.5米
序号	图例	设备名称	型号规格	数量	单位	备注

		2025.02.14						
版次 REV.	描 写 DESCRIPTION	日 期 DATE	设 计 DESIGN	校 核 CHECK	审 核 REVIEW	标准名 STANDARDIZE	审批/审核 APPROVE	项目编号 P.M.
注：本图属公司的A级文件，除本图外任何人不得翻印、不得在本图外任何处作任何修改和添加内容，任何人不得随意进行删改。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ADFU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF ADFU SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.					资 源 等 级：甲 级 GRADE OF QUALIFICATION: CLASS A		证书编号： CERTIFICATE NO. : A11001385	
 <b>奥福科技</b> 有限公司					用 户 单 位 江苏索普新材料科技有限公司			
					工程名称 PROJECT 锂电EVA一体化项目（一期工程）- 第一阶段			
					系统名称 UNIT 装置配电房			
一层应急疏散照明平面图					设计阶段 STAGE 施工图设计			
比例 SCALE	1:100	专业 SPECIAL	电气	第 1 页 SHEET	共 1 页 OF	2024-02-16-305-D11/1		
						DWG NO.		