



一层平面图 1:100
本层建筑面积: 900平方米
(生产的火灾危险性类别: 丙类)

9		模块箱	GST-JX302	1	个	安装距地1.5米
8		火灾声、光报警器	HX-100B	9	个	安装距地2.5米
7		火灾报警电话机(对讲电话机)	TS-GSTN602	1	个	安装距地1.5米
6		火灾显示盘	ZF-101	1	个	安装距地1.5米
5		手动火灾报警按钮	J-SAM-GST9121	9	个	安装距地1.5米
4		消防广播	BG5-2	3	个	安装距地2.5米
3		接线端子箱	GST-JX100	1	个	安装距地1.5米
2		感烟探测器	JTY-GD-G3	16	个	吸顶安装
1		防排烟探测器	JTY GM GSTN9811 (Ex)	1	个	吸顶安装, ExdIICT4
序号	图例	设备名称	型号规格	数量	单位	备注

设备材料表

审核		2025.02.14							
REVIEW		DATE		DESIGN		CHECK		APPROVE	
描述		日期		设计		检查		标准/规范	
DESCRIPTION		DATE		DESIGN		CHECK		STANDARDIZE	
审批/批准								项目/备注	
PKT								P.M	
注: 本文件版权归本公司所有, 未经许可不得复制或传播。如有侵权, 本公司将依法追究。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AUFU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WITHOUT SEVERE PENALTY WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUFU SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.									
客户名称: 奥福						证书编号:		A11001385	
GRADE OF QUALIFICATION: CLASS A						CERTIFICATE NO.:		A11001385	
客户/用户: 江苏索普新材料科技有限公司									
工程名称/项目: 赛拉乙烷及EVA一体化项目(一期工程)——第一标段									
专业/单位: 装置配电站									
设计/审核: 施工图设计									
图号/阶段: 202402-16-305-D18/0									
比例/SCALE		1:100		专业/SPECIAL		电气		第 1 页 共 1 页	
SCALE		1:100		SPECIAL		ELECTRIC		SHEET OF	