


6		火灾声、光报警器	HX-100B	3	个	安装距地2.5米
5		火灾报警电话机(对讲电话机)	TS-GSTN602	1	个	安装距地1.5米
4		火灾显示盘	ZF-101	1	个	安装距地1.5米
3		手动火灾报警按钮	J-SAM-CST9121	3	个	安装距地1.5米
2		消防广播	BG5-2	3	个	安装距地2.5米
1		感烟探测器	JTY-GD-G3	16	个	吸顶安装
序号	图例	设备名称	型号规格	数量	单位	备注

设备材料表

		2025.02.14							
审核 REVIEW	描述 DESCRIPTION	日期 DATE	设计 DESIGN	检查 CHECK	审核 REVIEW	标准化 STANDARDIZE	审批/批准 APPROVE	项目编号 P.N.	
注：本文件版权归奥福科技所有，未经许可不得复制或传播。如有侵权，奥福科技将依法追究。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AUFU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUFU SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.					等级/资质：甲级 GRADE OF QUALIFICATION: CLASS A		证书编号： CERTIFICATE NO.:		A111001385 A111001385
 奥福科技有限公司					用户 CLIENT	江苏奥普新材料科技有限公司			
					工程名称 PROJECT	锂电池及EVA一体化项目（一期工程）-第一标段			
					单位 UNIT	装置配电房			
					设计阶段 STAGE	施工图设计			
比例 SCALE	1:100	专业 SPECIAL	电气	第 1 页 SHEET OF	图号 DWG NO.				
					2024-02-16-305-D19/0				