



江苏索普工程科技有限公司
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.

2025
镇江
ZHENJIANG

江苏索普新材料科技有限公司
醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）

设计人 DESIGNED

校核人 CHECKED

审核人 REVIEW

审定人 APPROVE

专业负责人 DISCIPLINE

项目负责人 MANAGER

电气图纸目录

[illegible]

装置机柜间

设计阶段 PHASE	
---------------	--

施工图

图号	
DWG NO.	

202301-49-D00/0

版本	REV
----	-----

0

专业 SPECI.

电气

比例 SCALE

1 : 100

第

张 SHEET

夫

张 TOT.


[illegible]

<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPo Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>						2025 镇江 ZHENJIANG	江苏索普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）	
设计人 DESIGNED			电气材料表			主项名称 UNIT	装置机柜间	
校核人 CHECKED						设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW						图号 DWG NO.	202310-49- D01/0	
审定人 APPROVE						版 本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE								
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比例 SCALE	-	第 1张 SHEET	共 张 TOT.
序号	名 称	规格、型号或标准号		单 位	数 量	备 注		
1	AL2小动力配电箱	非标		台	1	见图:202310-49-D05/0		
2	AL1照明配电箱	非标		台	1	见图:202310-49-D03/0		
3	A型应急照明集中电源箱	SW-D-0.5kVA-728		台	1	见图:202310-49-D04/0		
4								
5	单联单控翘板式暗开关	250V,10A (IP65)		套	4			
6								
7	LED嵌入式格栅灯	220V 36W (规格600x600 , 配电子整流器)		套	27	或平板灯		
8	防爆LED嵌入式格栅灯	220V 36W (规格600x600 , 配电子整流器)		套	4	或平板灯 dIICT4 IP65		
9								
10	A型LED安全出口指示灯	36V 1W(消防认证)		套	3			
11	A型LED疏散指示灯(单向)	36V 1W(消防认证)		套	4			
12	壁挂式A型LED消防应急灯	36V 10W(消防认证)		套	10			
13	A型防爆LED安全出口指示灯	36V 1W(消防认证)		套	1	(Ex dIICT4)		
14	壁挂式A型防爆LED消防应急灯	36V 1W(消防认证)		套	1	(Ex dIICT4)		
15								
16	单相二眼三眼暗插座	250V 10A (IP65)		个	6			
17	三相空调插座	440V 32A (IP65)		个	2			
18								
19	消防控制系统			套	1	利用原公司消防系统		
20	接线端子箱	GST-JX303		个	1	挂墙安装下沿距地1.5米		
21	感烟探测器	JTY-GM-GST9611		套	2	防护等级IP65		
22	声光报警器	HX-100B/T		套	3	防护等级IP65		
23	手动报警按钮	J-SAM-GST9121		套	3	防护等级IP65		
24	总线制消防电话	根据原消防系统配		套	1	防护等级IP65		
25	消防广播	YXJ3-4A		套	2	防护等级IP65		
26	防爆感烟探测器	JTY-GM-GST9611(Ex dIICT4)		套	1	防护等级IP65		
27	防爆消防广播	YXJ3-4A(Ex dIICT4)		套	1	防护等级IP65		

说明：1.消防产品请先确定是否匹配原消防系统后再做采购。2、未列出辅材，请施工单位根据需要，自行考虑。
2.所用电器防护等级:室内不低于IP34，地插不低于IP55，室外不低于IP65，防腐：户内不低于F1，户外不低于WF1。

<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOP0 Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>						2025 镇江 ZHENJIANG	江苏索普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）		
设计人 DESIGNED			电气材料表			主项名称 UNIT	装置机柜间		
校核人 CHECKED						设计阶段 PHASE	施工图		
审核人 REVIEW						图号 DWG NO.	202310-49- D01/0		
审定人 APPROVE						版本 REV.	0		
专业负责人 DISCIPLINE									
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比例 SCALE	-	第 2张 SHEET	共	张 TOT.
序号	名 称	规格、型号或标准号		单 位	数 量	备 注			
28	局部等电位连接箱	HFD1-LEB		套	1				
29									
30	热镀锌扁钢	-40x4		米	172				
31	热镀锌扁钢	-25x4		米		数量按实			
32	热镀锌角钢	L50x50x5		根	3	接地极，每根2.5m			
33									
34	电力电缆	ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm ²		米		数量按实			
35	电力电缆	ZR-YJV-0.6/1kV-5x6mm ²		米		数量按实			
36	阻燃铜芯电缆	ZBN-BV-450/750V, 5x4mm ²		米	50				
37	阻燃铜芯电缆	ZBN-BV-450/750V, 3x2.5mm ²		米	160				
38									
39	阻燃耐火双色双绞软铜线	ZBN-RVS-2x1.5mm ²		米		数量按实			
40	消防电话总线	WDZBN-BYJ-3x1.5mm ²		米		数量按实			
41	电源支线	ZBN-BV-2x2.5mm ²		米		数量按实			
42	消防电缆	NH-KVVP-8X2.5mm ²		米		数量按实			
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									

说明：1.消防产品请先确定是否匹配原消防系统后再做采购。2、未列出辅材，请施工单位根据需要，自行考虑。
2.所用电器防护等级:室内不低于IP34，地插不低于IP55，室外不低于IP65，防腐：户内不低于F1，户外不低于WF1。



2025	江苏瑞普新材料科技有限公司 浙江EVA一体化项目（一期工程）
物料名称 UNIT	装置机柜间
设计阶段 PHASE	施工图
图号 DRAWING NO.	202301-49-D0770
版本 REV.	0
第 1张 SHEET	共 1张 TOT.


Architectural floor plan of a building, oriented with North at the top. The plan features a grid system with vertical lines labeled A, B, and C, and horizontal lines labeled 1 through 10. The overall dimensions are 14500mm (width) and 64800mm (length). The plan includes a central corridor, a staircase, a rest area with a sofa and coffee table, a kitchen area with a sink and stove, and a bathroom. Dimensions are provided for various sections and overall building size. The plan is oriented with North at the top.

[illegible][illegible]

Architectural floor plan showing a grid system with columns A, B, C and rows 1 through 10. The plan includes a large central hall (机房间) and several smaller rooms (卫生间). The grid lines are labeled A, B, C and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimensions are provided for the grid spacing and overall building size. The plan includes doors, windows, and a staircase.

[illegible]

1. 本装置要求为手持控制型，控制形式，为手持无线遥控控制，控制距离不小于100m。
2. 遥控灯头采用36V LED灯头，额定功率为41W，应能持续亮45min以上。
3. 遥控灯应提供相关资料，证明50VA-36V电压中电流。
4. 遥控灯电源的锂电池应采用使用锂电池后应提供锂电池的组成材料，(30mm*15mm)。
5. 4. 非火灾情况下，遥控灯应在火灾报警系统中火灾报警确认后启动的时间(15min)。
6. 涉及设备的中断要求引来的火灾报警，从火灾引引，若连续报警时，改发报警BMS-BV-02.5.5。
7. 使用报警装置，消防控制室CCTV，符合相关要求。
8. 使用报警装置，消防控制室CCTV，室内防护不低于IP64，并满足消防要求。

 江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu Sopec Engineering Technology CO., LTD.		2025 年 月 日	江苏索普新材料科技有限公司 ZHENYUAN 研发中心-特化项目（一期）二期工程
设计人: DESIGNED		主项名称	装置规划巨观
校对人: CHECKED		单位	施工队
审核人: REVIEW		设计阶段	施工图
审批人: APPROVE		图号	202301-09-D040
项目负责人: DISCIPLINE		规格	DN6 inch
项目负责人: MANAGER		备注	0
专业工程师: DISCIPLINE		修改 SHEET	共 套 FOR
专业工程师 SPECI	电气	比例 SCALE	1:100
疏散应急照明配电箱系统图		疏散应急照明平面布置图	

