



三层平面图 1:100
本层建筑面积: 727平方米

5		安全出口灯	36V,1W	1	个	门框上方安装
4		疏散指示灯 (向左、向右)	36V,1W	2	个	安装距地0.3米
3		疏散出口灯	36V,1W	8	个	门框上方安装
2		疏散指示灯	36V,1W	10	个	安装距地0.3米
1		应急照明灯	36V,3W	17	个	安装距地2.5米, 其中安装在室外的灯具需满足IP67
序号	图例	设备名称	型号规格	数量	单位	备注

设备材料表

审核		2025.02.14							
审核 REV.	描述 DESCRIPTION	日期 DATE	设计 DESIGN	检查 CHECK	审核 REVIEW	标准化 STANDARDIZE	审批/批准 APPROVE	项目编号 P.N.	
注: 本文件版权归本公司所有, 未经许可不得复制或传播。如有侵权, 本公司将依法追究法律责任。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AUFU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUFU SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.					等级/资格: 甲级 GRADE OF QUALIFICATION: CLASS A		证书编号: A11001385 CERTIFICATE NO.: A11001385		
奥福科技有限公司					用户 CLIENT	江苏索普新材料科技有限公司			
奥福新材料科技有限公司					工程名称 PROJECT	锂电池及EVA一体化项目(一期工程)-第一标段			
三层应急疏散照明平面图					单位 UNIT	装置配电房			
					阶段 STAGE	施工图设计			
比例 SCALE	1:100	专业 SPECIAL	电气	第 1 页 SHEET OF	图号 DWG NO.	2024-02-16-305-D13/0			