



4		安全出口灯	36V,1W	1	个	门框上方安装
3		疏散出口灯	36V,1W	1	个	门框上方安装
2		疏散指示灯	36V,1W	14	个	安装间距0.3米
1		应急照明灯	36V,3W	11	个	安装间距2.5米，其中安装在室外的灯具需满足IP67
序号	图例	设备名称	型号规格	数量	单位	备注

设备材料表

审核		2025.02.14		设计		检查		审核		标准		审批/核准		项目经理	
REVIEW		DATE		DESIGN		CHECK		REVIEW		STANDARDIZE		APPROVE		P.M.	
注：本文件版权归AFU所有，未经许可不得复制或传播。如有侵权，本公司将依法追究法律责任。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AFU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AFU SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.								资质等级：甲级		证书编号：A11001385					
								GRADE OF QUALIFICATION: CLASS A		CERTIFICATE NO.: A11001385					
<div>奥福科技有限公司</div>								客户		江苏索鲁新材料科技有限公司					
								工程名称		蜂巢乙烷及EVA一体化项目（一期工程）——第一标段					
								单位名称		装置配电房					
								设计阶段		施工图设计					
夫兰应急疏散照明平面图															
比例		1:100		专业		电气		第 1 页 共 1 页		图 号		2024-02-16-305-D12/0			
SCALE				SPECIAL				SHEET OF		DWG NO.					