


三层平面图 1:100
本层建筑面积: 727平方米

6		火灾声、光报警器	HX-100B	9	个	安装距地2.5米
5		火灾报警电话机(对讲电话机)	TS-GSTN602	3	个	安装距地1.5米
4		火灾显示盘	ZF-101	1	个	安装距地1.5米
3		手动火灾报警按钮	J-SAM-CST9121	8	个	安装距地1.5米
2		消防广播	BG5-2	7	个	安装距地2.5米
1		感烟探测器	JTY-GD-G3	15	个	吸顶安装
序号	图例	设备名称	型号规格	数量	单位	备注

设备材料表

		2025.02.14							
审核 REVIEW	描述 DESCRIPTION	日期 DATE	设计 DESIGN	检查 CHECK	审核 REVIEW	标准化 STANDARDIZE	审批/核准 APPROVE	项目编号 P.N.	
注: 本文件版权归本公司所有, 未经许可不得复制或传播。如有侵权, 本公司将依法追究其法律责任。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF AUFU. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUFU SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.					资质等级: 甲级 GRADE OF QUALIFICATION: CLASS A		证书编号: CERTIFICATE NO.: A11001385		A11001385
 奥福科技有限公司 									