

	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET						
	玻璃板液位计 LEVEL GAUGE			工程号 ENG NO.		主项号 PROJ. NO.	
				图号 DWG. NO.			
	合同号 CONT. NO.			设计阶段 STAGE	施工图	第 张 共 张 SHEET OF	
位号 TAG NO.		LG-31501C					
用途 SERVICE		V31501C液位					
P&ID号 P&ID NO.							
设备位号 EQUIP. NO.		V31501C					
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID		碘化氢, CO					
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)		0.6					
操作温度 OPER. TEMPER. °C		70					
操作密度 DENS. AT OPER. Kg/m³		1880					
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa. s							
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm)		2750					
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION							
型号 MODEL		玻璃板液位计					
型式 TYPE		侧装式					
测量范围 MEAS. RANGE		0~2750mm					
精度 ACCURACY		±5mm					
触点容量 CONTACT RATE		——					
电源 POWER SUPPLY		——					
输出信号 OUTPUT SIGNAL		——					
上限报警设定值 HIGH SET POINT		——					
下限报警设定值 LOW SET POINT		——					
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		——					
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		——					
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP55					
本体材质 BODY MATERIAL		Zr702					
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING		ANSI B16.5					
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		1-1/2"-150LB RF					
附件 ACCESSORIES		要					
制造厂 MANUFACTURER							
备注 REMARKS		配1" Zr702排污旋塞阀2只和 1-1/2" Zr702根部旋塞阀2只					
1. 玻璃板式液位计采用Zr702材质角阀连接，与设备相连法兰为1-1/2"150LB，与排污阀相连法兰为1"150LB，与液位计相连螺纹为3/4"NPT；							
2. 玻璃板品牌：JERGUSON；							
3. 液位计玻璃压板材质为316L；							
4. 玻璃垫片为玻纤垫片；							
5. 提供钽Zr702材质报告；							
版次 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DESD	日 期 DATE	校 核 CHED	日 期 DATE	审 核 APPD	日 期 DATE