

江苏索普工程科技有限公司			工程名称 Project	醋酸造气工艺节能减排技术改造项目	设计项目 Unit							
设计 Designed			混合器数据表			编号 Serial No.						
校核 Checked						第 1 页 SHEET 1		共 2 页 OF 2		版次 Rev	0	
审核 Reviewed												
设备名称 Service			静态混合器		位号 Item No.		X1302B		数量 Quantity		1	
型式 Type					型号 Model							
制造厂 Manufacturer					标准规范 Std. and Codes							
1	工艺要求：安装在水平管线上，设计时应考虑便于从管线上取出，内件应能拆卸以便进行清理。											
2	混合介质		黑水（注5）			絮凝剂						
3	流动状态		液态			液态						
4	流量	m3/h	360（NOR）/480（MAX）				0.6~1.2					
5	比重	kg/m3	970~1000				995.7					
6	粘度	cp	0.6				1					
7	允许压力降	Mpa	≤0.03									
8	温度	℃	82~79				常温					
9	压力	Mpa	0.33~0.15				0.8					
10	管路连接形式		法兰			法兰						
11	输送管径	mm DN	450				25					
12	法兰标准		HG/T 20615—2009 PN2.0				HG/T 20615—2009 PN20					
13	其他技术要求：											
14	（1）本混合器为管道静态混合器，要求将两物料混合均匀。											
15	（2）确定混合器的规格、长度、型号、及产生的压力降；											
16	（3）设备简图；											
17	（4）材质要求：壳体+内体：316L不锈钢。											
18	（5）黑水中含固约3.5%（wt）。											
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26						版次修改标记 Issue modify mark						
27						专业会签 Spe. Countersign				日期 Date		
28												
29												