



技术要求:

- 1、有孔封头的制造和验收按GB/T16507-2022《水管锅炉》相关规定进行。
- 2、图示最小厚处(Min),加工完成后实际厚度不应小于33.2mm。

受控文件

江苏索普赛瑞装备制造有限公司			
SOPO CER...ment Manufacturing Co., Ltd.			
Q345...13			
有孔封头1 Dn2000 t=50			
MARK	TOTAL NO.	SIGN	
标记	处数	签字	
DESIGN	设计	REVIEW	
CHECK	校核	PROVE	