

<div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>JiangSu SOPo Engineering Technology Co. Ltd.</div></div>			工程名称		江苏索普化工股份有限公司 醋酸厂成品塔蒸汽核算及脱 醛塔气相改造项目		工程号	202501-140
						主项号	01	
设计	米呈宇	2025/9/24	疏水阀数据表			图号	01P23-02/0	
校核	梁佳	2025/9/24						
审核	蔡成义	2025/9/24				设计阶段	施工图	
审定						版本号	页 共01 页	
标准化			专业	工艺				
		单位	1	2	备注			
阀门编号			ST-31403B	蒸汽排凝				
制造厂型号								
数量			1	1				
安装位置			LC-31403B	LS-31404B				
疏水阀类型								
冷凝液负荷		kg/h	30000	100				
安全系数			3.6	3.6				
连续流量		kg/h	108000	360				
最大入口压力		MPaG	1.0	1.0				
最大压差		MPa	1.0	1.0				
最小压差		MPa	0.8	0.8				
饱和温度		℃	183	183				
公称直径DN		mm	200	25				
阀座号								
壳体材料			WCB	WCB				
内件材料			SS304	SS304				
疏水器 接管	尺寸	mm	200	25				
	压力等级	MPa	CL300	CL300				
	法兰面		RF	RF				
	法兰标准		HG/T 20615	HG/T 20615				
设计温度		℃	203	203				
设计压力		MPa	1.18	1.18				
安装方式								
滤网								
排气装置								