

南京水科院瑞迪科技集团有限公司

第1页 共1页

设计联系单				设计编号	sjz25114
				专业	水工
工程名称	海纳川长江码头2#泊位修复工程	阶段	方案设计	编号	01
原设计方案中，粘贴碳纤维布最后用20mm厚的M20水泥砂浆将碳纤维布保护，经与建设单位沟通，碳纤维布粘贴位置位于码头及引桥面板底部，水泥砂浆不易涂刷，施工较困难，现调整为：碳纤维布粘贴完成后涂刷一层面胶。					
主送：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司		设计单位		审定	古浩
抄送：				审核	方辰
				复核	徐红明
				修改人	陈萌萌

2025年10月