

关于硫酸装置智能化改造项目低压配电柜 供货及施工内容的说明

供应保障部：

本次硫酸装置智能化改造项目需要新增 14 台低压配电柜，针对配电柜厂家现场查勘后提出的供货及施工内容的问题，现统一回复如下：

供货方提供 14 台低压配电柜及母线铜排，负责母排制作安装拼接，配合改造后母线首次送电及电机回路（变频器、马达保护器）调试工作。

业主负责旧配电柜拆除及新配电柜就位，外部动力电缆及控制电缆的拆接工作。

特此说明。

