

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPPO Engineering Technology Co. Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			江苏索普化工股份有限公司 醋酸废水处理环保提升项目			
	磁翻板液位计 MAGNETIC LEVEL GAUGE			工程号 ENG. NO.	202501-19	主项号 PROJ. NO.	
	合同号 CONT. NO.			图号 DWG. NO.		202501-19-K03-13/0	
				设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF	
位号 TAG NO.	LG-4002						
用途 SERVICE	V-4002现场液位						
P&ID号 P&ID NO.							
设备位号 EQUIP. NO.	V-4002						
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID	废水						
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)	常压						
操作温度 OPER. TEMPER. °C	常温						
操作密度 DENS. AT OPER. Kg/m ³	1000						
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa. s							
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm)	4000						
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION							
型号 MODEL							
型式 TYPE	侧-侧式						
测量范围 MEAS. RANGE	0~4000mm						
精度 ACCURACY	±5mm						
触点容量 CONTACT RATE	—						
电源 POWER SUPPLY	—						
输出信号 OUTPUT SIGNAL	—						
上限报警设定值 HIGH SET POINT	—						
下限报警设定值 LOW SET POINT	—						
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	—						
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS	—						
防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP55						
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL	316L						
本体材质 BODY MATERIAL	316L						
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING	HG20615-2009 150LB						
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING	1-1/2" RF						
附件 ACCESSORIES	要						
制造厂 MANUFACTURER							
数量 QUANTITY	1						
备注 REMARKS	液位计底部配备1/2NPT螺纹连接 316L排污阀1只 上、下1-1/2"150LB的316L根部阀两只及配套垫片						
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE