





序 号	1	3	
疏水阀位号	ST-E12901	ST-E12904	
疏水阀数量	1	1	
所在PID图号	202501-160-14P03-01/0	202501-160-14P03-01/0	
安装位置	LC-12901-BA1-1"-P管道上	LC-12902-BA1-1"-P管道上	
排放量, kg/h	1248	462	
排水方式	连续	连续	
入口压力, MPa(G)	0.5	0.5	
背 压, MPa(G)	0.2	0.2	
操作温度, C °	158	158	
入口连接尺寸, DN	1"	1"	
出口连接尺寸, DN	1"	1"	
入口法兰等级	class150 RF	class150 RF	
出口法兰等级	class150 RF	class150 RF	
材 料	碳钢	碳钢	

备 注:

疏水阀排放量已取安全系数。

		江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.		2026 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 醋酸厂脱醛碘回收项目
设计人 DESIGNED		2026.03.18	疏水阀数据表		
校核人 CHECKED		2026.03.18			
审核人 REVIEW		2026.03.18			
审定人 APPROVE					
专业负责人DISCIPLINE					
项目负责人 MANAGER			主项名称 UNIT 醋酸一期	设计阶段 PHASE 施工图	图 号 DWG NO. 202601-160-14P24-01/0
			版 本 REV. 0	第 1 张 SHEET 共 1 张 TOT.	