

# 江苏索普新材料科技有限公司

(新增储罐项目—醋酐储罐)

## 消防设施施工安装技术要求

一、项目名称：江苏索普新材料科技有限公司（新增储罐项目—醋酐储罐）消防设施施工安装项目。

二、项目建设地点及施工内容：消防设施设备系统的管路、线路的安装施工，具体详见施工设计图纸及工程量清单的范围和要求。

### 三、其他要求

1. 本次消防项目施工单位必须按照图纸施工，涉及消防报警设施（手报、声光）须有独立的地址码，须与本区域运行的消防主机匹配。

2. 工程结束所有报警点位均在本区域消防主机上正确显示，地址注释信息与现场一致，并与索普新材料消防控制室消防火灾报警主机联网，确保正常使用。

3. 完善CRT点位图，报警（火警/故障）须能在CRT上正确显示点位位置，所有报警设备的联动编程信息须与现场一致，联动程序满足规范要求。

4. 本次项目施工使用的消防设备须与我司运行的消防主机匹配，并满足该区域防爆、防护等级要求。报价单位必须到现场查勘，报价单中需提供现场查勘表，没有到现场勘察的作废处理。

### 四、报价人资格要求

1. 本次报价资格要求报价单位具备消防设施工程专业承包一级资质，具有独立企业法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，报价单位要明确一名（项目负责人或技术负责人）到现场，（现场负责人必须持有一级注册消防工程师资格证书）

2. 本次采购不接受联合体报价。

3. 资质不满足的谢绝报价。

五、报价人报价时需提供（复印件加盖企业印章）

1. 营业执照、资质证书、项目经理资格证书、安全生产许可证、法人（或法人委托书）证书。

2. 提供企业近三年化工类新建、改建、扩建工程业绩证明。

3. 密封完好的详细的报价预算。

4. 报价单位施工项目竣工后，必须提供（符合资质的第三方）对新增储罐项目—醋酐储罐的消防设施设备的消防检测报告，质保期一年。

5. 此项目施工中，如涉及登高作业、动火作业，施工人员需持有登高证、焊工证等资质并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。中选施工单位统一着装，统一进出装置检修区，不允许在现场吃饭、休息；施工结束做到工完料净场地清；遇到节假日需升级管理，外部检查、参观如需现场停止作业应积极响应我方要求；施工过程中的车辆，吊装，脚手架及安全防护措施均由中选单位自备。