





<div><div></div><div><div>江苏索普工程科技有限公司</div><div>Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.</div></div></div>					2026 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 硫化中控室增加火灾报警器设计项目		
设计人 DESIGNED		2026. 4. 23	材料表			主项名称 UNIT		
校核人 CHECKED		2026. 4. 23				设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW		2026. 4. 23				图号 DWG NO.	202603-45D01/0	
审定人 APPROVE						版本 REV.	0	
专业负责人 DISCIPLINE								
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比例 SCALE	1: 100	第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.
序号	名 称	规 格	型号或标准号	单 位	数 量	备 注		
1	动力线	ZRN-YJV-0.6/1-3×4mm ²		米	10	见电缆表		
2	消防信号线	ZAN-DJYPVP-5x(2×4.0)mm ²		米	1200	见电缆表		
3	消防广播线/电话线	ZAN-DJYPVP-2x(2×4.0)mm ²		米	2400	见电缆表		
4	接线端子箱	业主自选		套	1			
5	信号中继模块	业主自选		套	4			
6	智能电源箱	业主自选		套	1			
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								