江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.							2026 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 硫化中控室增加火灾报警器设计项目	
设计人 DESIGNED	李	2026.4.23	电缆表				主项名称 UNIT		
校核人 CHECKED	张时金	2026.4.23					设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW	蒋孚平	2026.4.23					图号 DWG NO.	202603-45D03/0	
审定人 APPROVE							版 本 REV.	0	
专业负责人 DIDNIPLINE									
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比 例 DNALE			第 1 张 SHEET	共 1 张 TOT.

序号 NO.	编号 CODE	起点 JUMPING-OFF	终点 ENG POINT	电缆 CABLE			保护管 PROT PIPE		备 注 REMARK
				使用芯数 USE PIECE NO.	型号.芯数及截面(mm²) MODEL,PIECE NO,SECTION	长度	管径	长度	
	动力电缆								
1	HZ1-P	现场JXF备用回路	火灾报警控制器	3	ZRN-YJV-0.6/1-3x4	10			开关容量16A
2	消防电缆								
3	消防信号线	旧控制室接线端子箱	火灾报警控制器	8	ZAN-DJYPVP-5x(2x4.0)	1200			
4	消防广播线	旧控制室接线端子箱	火灾报警控制器	2	ZAN-DJYPVP-2x(2x4.0)	1200			
5	消防电话线	旧控制室接线端子箱	火灾报警控制器	2	ZAN-DJYPVP-2x(2x4.0)	1200			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									