

电气	热力	暖通	给排水
工艺	设备	外管	环保

AP1-PZ-R-YJV-0.6/1kV-5x10-CT-SC40
 上级整定6A 电源引自循环水变电所配电房出线回路



AP2-PZ-R-YJV-0.6/1kV-5x10-CT-SC40
 上级整定6A 电源引自循环水变电所配电房出线回路



注: 本文件版权归SOPo所有, 除非得到SOPo书面授权, 否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPo Engineering Technology CO., LTD.		2026 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 热电厂磁鼓调速二期改造仪表、电气、给排水专业设计
设计人 DESIGNED	李时金	2026.03.30	AP1及AP2配电箱 系统图
校核人 CHECKED	李时金	2026.03.30	
审核人 REVIEW	蒋序华	2026.03.30	
审定人 APPROVE			
专业负责人 DISCIPLINE			
项目负责人 MANAGER			主项名称 UNIT / 设计阶段 PHASE 施工图 图号 DWG NO. 202603-23-02/0 版本 REV. 0
专业 SPECI. 电气 比例 SCALE 不按比例			第 1 张 SHEET 共 2 张 TOT.