

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SODO Engineering Technology Co. Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET  双金属温度计 BIMETALLIC THERMOMETER				江苏索普化工股份有限公司 醋酸厂脱醛回收项目			
		工程号 ENG NO		202501-160		主项号 PROJ NO			
		图号 DWG. NO.				202501-160-K03-02/0			
合同号 CONT. NO.						设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF	
位号 TAG NO.	操作条件 OPERATING CONDITIONS			插入深度 (mm) INSERT LENG.	刻度范围 °C SCALE	保护管材料 THERMO-WELL MATER.	P&ID号 P&ID NO.	备注 REMARKS	
	工艺介质 FLUID	压力MPa(G) PRESSURE	温度 °C TEMP.						
TI-12908a/b	冷冻回水	0.3	15	8"	0~50	316L套管		LWR-12901-4"	
TI-12909a/b	蒸汽	0.5	158	8"	0~300	316L套管		LS-12901-3"	
TI-12917a/b	冷冻回水	0.3	15	8"	0~50	316L套管		LWR-12903-3"	
TI-12919a/b	蒸汽	0.5	158	8"	0~300	316L套管		LS-12902-1.5"	
TI-12920a/b	冷冻回水	0.3	15	8"	0~50	316L套管		LWR-12901-1"	
温度计规格 THERMOMETER SPECIFICATION									
型号 MODEL				WSS-481W					
表头直径 DIAL SIZE (mm)				100					
结构形式 CONSTRUCTION STYLE				万能型					
精度 ACCURACY				±1.5%					
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm)				20					
外壳防护等级 ENCLOSURE PROOF				IP55					
安装固定方式 MOUNTING STYLE				套管与设备连接为法兰式，温度计与套管连接螺牙式					
螺纹规格 THREAD SIZE									
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING				ANSI B16.5 150LB					
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING				1-1/2" RF					
制造厂 MANUFACTURER									
备注 REMARKS				共10只					
提供成套316L整体套管10只（法兰尺寸如上），与温度计通过1/2“NPT连接，可分体拆装更换									
修改 REV.	说明 DESCRIPTION		设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE	