| | | |
|---|---|---|
| 江苏索普工程科技有限公司<br>JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | 仪表数据表<br>INSTRUMENT DATA SHEET<br>双金属温度计<br>BIMETALLIC THERMOMETER<br>合同号 CONT. NO. | 江苏索普化工股份有限公司<br>冷凝液回收利用项目<br>工程号 ENG NO 202501-121 主项号 PROJ NO<br>图号 DWG. NO. 202501-121-02K03-02/0<br>设计阶段 STAGE 施工图 第 1 张 共 1 张 SHEET OF |

| 位号 TAG NO. | 操作条件 OPERATING CONDITIONS 工艺介质 FLUID | 压力MPa(G) PRESSURE | 温度 ℃ TEMP. | 插入深度 (inch) INSERT LENG. | 刻度范围 ℃ SCALE | 保护管材料 THERMO-WELL MATER. | P&ID号 P&ID NO. | 备注 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-401a~d | 冷凝水 | 常压 | 82 | 12" | 0~150 | 316L套管 | | V-401 |
| TG-402a~d | 冷凝水 | 常压 | 82 | 12" | 0~150 | 316L套管 | | V-402 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

温度计规格 THERMOMETER SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| 型号 MODEL | WSS-481W |
| 表头直径 DIAL SIZE (mm) | 100 |
| 结构形式 CONSTRUCTION STYLE | 万能型 |
| 精度 ACCURACY | ±1.5% |
| 保护套管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) | 20 |
| 外壳防护等级 ENCLOSURE PROOF | IP65 |
| 安装固定方式 MOUNTING STYLE | 套管与设备连接为法兰式，温度计与套管连接螺牙式 |
| 螺纹规格 THREAD SIZE | |
| 法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | HG/T 20615-2009 150LB |
| 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | 1-1/2″ RF |
| 制造厂 MANUFACTURER | |
| 备注 REMARKS | 共8支 |

提供成套316L整体套管8只（法兰尺寸如上），与温度计通过1/2“NPT连接，可分体拆装更换

| 修改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD | 日 期 DATE | 校 核 CHED | 日 期 DATE | 审 核 APPD | 日 期 DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |