照明电源引入线来源 线型、穿管管径	配电箱				出线					容量 (kW)	控制方式	备注
	进线开关型号 整定值	编号及型号	分支开关型号	整定值	回路编号	相别	导线型号 芯数及截面 (mm²)	敷设方式	穿管管径 (mm)			
引自311A变电所低压配电柜 ZC-YJV22-0.6/1-5×10 DN40 171/AP2-WP PE	iC65H-C40A/3P 40A	~220V/380V 171/AP2										
			iC65H-D16A/3P	16A	AP2-1	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01E电动闸阀
			iC65H-D16A/3P	16A	AP2-2	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01F电动闸阀
			iC65H-D16A/3P	16A	AP2-3	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01G电动闸阀
			iC65H-D16A/3P	16A	AP2-4	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01H电动闸阀
			iC65H-D16A/3P	16A	AP2-5	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01I电动闸阀
			iC65H-D16A/3P	16A	AP2-6	L1~L3/N/PE	ZC-YJV-0.6/1-5x4	桥架+穿管	DN25	3.0		171M01J电动闸阀
			iC65H-D16A/3P	16A	AP2-7	L1~L3/N/PE						备用

T1级(10/350μs): JLSP-400/40/4P
JLSP-SCB2/40

序号	技术参数		序号	技术参数		负荷指标		
1	安装条件	户内明装	6	进出线方式	下进，上下出	设备容量	18	kW
2	防爆等级	Exdbeb IIBT4 Gb	7	引入口数量及规格	依据系统图内容配置	需要容量	9	kW
3	防护等级	IP65	8	操作方式	面板操作	计算电流	16.09	A
4	防腐等级	WF1	9	其他		需要系数	0.5	
5	面板标注内容	171/AP1 阀门配电箱	10			功率因数	0.85	

东华工程科技股份有限公司
工程设计图纸专用章
工程设计等级：综合甲级
设计证书编号：A134001934
发证机关：国家住房和城乡建设部

专业负责人		项目负责人		业主编号	202301-171
中国化学 东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.				工程 PROJ.	醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期）
				装置 JOB	/
				工序 SUB. JOB	可燃液体罐区
				阶段 PHASE	施工图
设计 DESIGNED	沈仁杰		阀门配电箱系统图	202415-171-090D-01	
制图 DRAWN					
校核 CHECKED	卫胤强				
审核 APPROVED					
审定/批准 AUTHORIZED			比例 SCALE 1:100	版次 ISSUE G	修改 REV. 0	归档日期 DATE 2026/2/27

本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者
THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC'S CONSENT IS NOT PERMITTED.

会签 COUNTERSIGNED | 专业 DISCIPLINE
给排水 | 储运 | 李敏 | 陈诚