江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.	编制		2026.05	管道数据表	工程名称	江苏索普化工股份有限公司火炬环保提升项目
	校核				主项名称	甲醇罐区
	审核				图　号	
	审定				设计阶段	施工图　　第　1　页　共　1　页

序号	管段号	级别	管道等级	操作条件		设计条件		主要介质			管道起止点		规格	材质	焊缝检测		强度试验		泄漏试验		热处理 Y/N	绝热		涂漆	PID	备注
				温度 ℃	压力 MPa,G	温度 ℃	压力 MPa,G	名称	相态	特性	来自	至			方法比例	技术等级 质量等级	介质	压力 MPa	介质	压力 MPa		代号	厚度	代号		
1	V-107-12"-AKL1		AKL1	常温	0.01	60	0.19	甲醇贮槽尾气	气		甲醇尾气洗涤器	气液分离器	DN300	304			氮气	0.22								
2	V-108-12"-AKL1		AKL1	常温	0.01	60	0.19	甲醇贮槽尾气	气		气液分离器	尾气风机	DN300	304			氮气	0.22								
3	V-109-12"-AKL1		AKL1	常温	0.025	60	0.21	甲醇贮槽尾气	气		尾气风机	焚烧系统预留接头	DN300	304			氮气	0.24								
4	V-1110-8"-AKL1		AKL1	常温	0.025	60	0.21	甲醇贮槽尾气	气		尾气风机出口	尾气风机入口	DN200	304			氮气	0.24								