


电气	热力	暖通	给排水		
总图	建筑	结构	自控		
工艺	设备	外管	环保		

DCS I/O表(首页图)

注：本文件版权归SOPO所有，除非得到SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.									
			江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.				2026 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期&二期成品塔1.0MPa蒸汽改造项目	
设计 DESIGN		2026.03.12	DCS I/O表				主项名称 UNIT		
校核 CHECK		2026.03.12					设计阶段 PHASE	施工图	
审核 REVIEW		2026.03.12					图 号 DWG NO.	202603-13-K07/0	
审定 APPROVE									
专业 SPECI.	自控	版本 REV.	0	比例 SCALE		第 1 张 SHEET		共 2 张 TOT.	

						I/O 号	位 号	仪 表 名 称	输入/输出信号	I/O 地址 I/O ADDRESS			电缆编号	端子柜号	其他要求 MISCELLANEOUS				备 注
						I/O NO.	TAG NO.	INST. NAME	INPUT/OUTPUT	CABINET	CARD	CHANNEL	CABLE NO.	TERMNAL CABINET NO.					REMARKS
						AI													
电 气	热 力	暖 通	给 排 水				FT-1416B	差压变送器（流量）	4~20mA带Hart										冗余
							FT-21416B	差压变送器（流量）	4~20mA带Hart										冗余
						A0													
							FY-1416B	电气阀门定位器	4~20mA带Hart										冗余
总 图	建 筑	结 构	自 控				FY-21416B	电气阀门定位器	4~20mA带Hart										冗余
						DI													
工 艺	设 备	外 管	环 保				ZSO-1416B	阀位开关	ON/OFF										
							ZSC-1416B	阀位开关	ON/OFF										
							ZSO-21416B	阀位开关	ON/OFF										
							ZSC-21416B	阀位开关	ON/OFF										