

电气	热力	暖通	给排水		
总图	建筑	结构	自控		
工艺	设备	外管	环保		

DCS 监控数据表 (首 页 图)

注：本文件版权归SOP0所有，除非得到SOP0书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOP0.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOP0.

			江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOP0 Engineering Technology Co. Ltd.			2026 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期&二期成品塔1.0MPa蒸汽改造项目		
设计 DESIGN		2026.03.12	DCS监控数据表			主项名称 UNIT			
校核 CHECK		2026.03.12				设计阶段 PHASE	施工图		
审核 REVIEW		2026.03.12				图 号 DWG NO.	202603-13-K07/0		
审定 APPROVE									
专业 SPECI.	自控	版 本 REV	0	比 例 SCALE		第 1 张 SHEET		共 2 张 TOT.	

					位 号	用 途	测量范围	工程单位	报警设定值				联锁设定值	控制作用	控制方式	输入信号	输出信号	联锁信号	阀门动作	其他要求			备 注
					TAG NO.	SERVICE	MEASUREING RANGE	ENG. UNIT	ALARM SET POINT				INTERLOCK SET POINT	CONTROL ACT.	CONTROL MODE	INPUT	OUTPUT	INTERLOCK	VALVE ACT.	MISCELLANEOUS			
									高高	高	低	低低								趋势	流量累积	记录/ 报表	
					FIC-1416B	醋酸一期成品塔再沸器蒸汽流量指示调节切断	0~18000	kg/h						正作用	PI	4~20mA带Hart	4~20mA带Hart		关闭FV-1416B	✓			来自联锁I-10
电 气	热 力	暖 通	给 排 水		FIC-21416B	醋酸二期成品塔再沸器蒸汽流量指示调节切断	0~30000	kg/h						正作用	PI	4~20mA带Hart	4~20mA带Hart		关闭FV-21416B	✓			来自联锁I-10
总 图	建 筑	结 构	自 控																				
工 艺	设 备	外 管	环 保																				