

硫化热工给水系统自动化提升项目

建筑施工

一、项目概况

本项目为江苏索普新材料科技有限公司配电房内部改造工程，需在厂区余热厂房 0 米层设置电房隔间，项目基础信息如下：

（一）工程名称：硫化热工给水系统自动化提升项目

（二）建设地点：江苏省镇江市

（三）改造区域：配电房，改造区域建筑面积约 125 m²

（四）建筑结构类型：混凝土结构

（五）建筑层数：建筑整体 2 层，本次改造区域位于 1 层

（六）建筑层高：4.000 米

（七）消防属性：火灾危险性类别丁类，耐火等级二级

（八）施工范围：改造区域内土建、给排水等图纸所标内容，具体施工标准、详细做法详见施工图纸。

（九）前期拆除工作：施工进场前拆除原有分汽缸设备基础，基础规格 960mm×600mm×200mm，共计 2 处。

二、施工单位资质要求

参与本项目的施工单位须具备建筑工程施工总承包叁级资质。

三、材料及工器具管理要求

项目施工所需全部材料、作业工器具均由施工单位自行

提供；所有建材进场前，施工单位须提交对应产品合格证，核验通过后方可进场使用。

四、施工工期要求

全部施工及交付工作须在 8 月 5 日至 8 月 31 日期间完成，并移交建设单位。

五、验收标准及资料要求

工程施工严格按照图纸设计说明执行；项目竣工后，施工单位需完整提交全套材料合格证明资料，配合完成竣工验收。

六、其他管理要求

（一）各投标单位必须前往项目现场实地勘察，核实施工相关内容；若对施工范围、现场条件存在异议，须提前沟通澄清完毕后，再编制报价文件参与竞标。报价文件内需详细列明工程量、专项施工方案、整体施工进度计划、施工机械设备配置、现场作业人员配置方案。

（二）施工单位需提前统筹作业人员入场安全培训、手续报备等相关流程，合理规划时间，不得因人员流程延误整体工期；施工全过程严格遵守江苏索普新材料科技有限公司各项安全管理规章制度，落实现场安全管控。



硫化事业部

2026 年 7 月 22 日

