

江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology Co., Ltd.				2026 镇江 镇江市索普工程科技有限公司		镇江海纳川物流产业发展有限公司 罐区安防集控改造设计			
设计人 DESIGNER		2026.4.30	电气电缆表	主项名称 UNIT	/				
校核人 CHECKED		2026.4.30		设计阶段 PHASE	施工图				
审核人 REVIEW		2026.4.30		图号 DWG. NO.	202606-02-D10/0				
审定人 APPROVE				版本 REV.	0				
专业负责人 DISCIPLINE									
项目负责人 MANAGER			专业 SPE. I. 电气	比例 SCALE 不按比例	第 5 张 SHEET	共 7 张	张 TOTAL		
				电缆 CABLE				保护管 PROTECT PIPE	
序号 NO.	编号 CODE	起点 JUMPING-OFF	终点 ENG. POINT	使用芯数 USE-PIECE NO.	型号、芯数及截面 (mm ²) MODEL, PIECE NO., SECTION	长度 LENGTH	管径 DIAM.	长度 LENGTH	备注 REMARK
	控制电缆	千方罐区电动阀控制柜	消控室						
6	MV35100	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
7	MV35101	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
8	MV35101	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
9	MV35102	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
10	MV35102	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
11	MV35103	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
12	MV35103	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
13	ZX-C	千方罐区电动阀控制柜	公司消控室消防电源监控器	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.755GkV	35x32x2.0	数量仅供参考, 系统图详细标注		
	控制电缆	万方罐区	消控室						
1	MV5301A	万方罐区V5301电动阀	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735GkV	35x25x1.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
2	MV5301B	万方罐区V5301电动阀	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735GkV	35x25x1.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
3	MV5302A	万方罐区V5302电动阀	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735GkV	35x25x1.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
4	MV5302B	万方罐区V5302电动阀	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735GkV	35x25x1.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
5	MV5303A	万方罐区V5303电动阀	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735GkV	35x25x1.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		
6	MV5303B	万方罐区V5303电动阀	公司消控室消防控制器手动控制盘	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735GkV	35x25x1.5	数量仅供参考, 系统图详细标注		

注: 1. 由于不同的厂家生产的产品对系统中部分导线的根数要求可能有所不同, 本系统在施工前应首先确定系统产品供应商, 再根据厂商的要求进行线路敷设。