

江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology Co., Ltd.				2026 镇江 镇江市江宁区		镇江海纳川物流产业发展有限公司 罐区安防集控改造设计				
设计人 DESIGNER	D	2026.4.30	电气电缆表			主项名称 UNIT		/		
校核人 CHECKER		2026.4.30				设计阶段 PHASE		施工图		
审核人 REVIEWER		2026.4.30				图号 DWG. NO.		202606-02-D10/0		
审定人 APPROVER						版本 REV.		0		
专业负责人 DISCIPLINE										
项目负责人 MANAGER			专业 SPECIAL	1. 电气	比例 SCALE	不按比例		第 7	张 SHEET	共 7 张 TOTAL
序号 NO.	编号 CODE	起点 JUMPING-OFF	终点 ENG. POINT	使用芯数 USE-PIECE NO.	型号、芯数及截面 (mm ²) MODEL, PIECE NO., SECTIONAL AREA	长度 LENGTH	管径 PIPE DIA.	长度 LENGTH	备 注 REMARK	
	控制电缆									
7	XD2-C1	消防接线端子箱XD1 (信号、电话)	消防接线端子箱XD2	6	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.28kV	3x45	Φ32	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
8	XD2-C2	消防接线端子箱XD1 (电话)	消防接线端子箱XD2	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.28kV	3x45	Φ32	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
9	XD2-C3	消防接线端子箱XD1 (广播)	消防接线端子箱XD2	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.28kV	3x45	Φ32	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
10	XD2-C1-1	消防接线端子箱XD2	千方罐区声光报警器	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.715kV	3x25	Φ25	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
11	XD2-C1-2	消防接线端子箱XD2	液流罐区声光报警器	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.715kV	3x25	Φ25	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
12	MK-C1	消防接线端子箱XD2 (通讯、电话)	设备间消防接线模块MK	6	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735kV	3x45	Φ32	23.05	数量见附表, 系统图见系统图	
13	MK-C2	消防接线端子箱XD2 (电话)	设备间消防接线模块MK	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735kV	3x25	Φ25	23.05	数量见附表, 系统图见系统图	
14	MK-C3	消防接线端子箱XD2 (广播)	设备间消防接线模块MK	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.735kV	3x25	Φ25	23.05	数量见附表, 系统图见系统图	
15	XD3-C1	公司消控室 (信号、电源)	消防接线端子箱XD3	6	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.225kV	3x45	Φ32	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
16	XD3-C2	公司消控室 (电话)	消防接线端子箱XD3	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.225kV	3x45	Φ32	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
17	XD3-C3	公司消控室 (广播)	消防接线端子箱XD3	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.225kV	3x45	Φ32	22.05	数量见附表, 系统图见系统图	
18	XD3-C1-1	消防接线端子箱XD3	万吨罐区现场电动阀模块箱	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV	3x25	Φ25	25.5	数量见附表, 系统图见系统图	
19	XD3-C1-2	消防接线端子箱XD3	万吨罐区现场电动阀模块箱	4	WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.75kV	3x25	Φ25	25.5	数量见附表, 系统图见系统图	
20	MK-C1	电动阀消防模块MK	MVK 配电柜	12x1012x	(WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.225kV	3x25	Φ25	124x11	数量见附表, 系统图见系统图	
21	1-4MK	电动阀消防模块箱13-2	6M万吨罐区电动阀	14x1014x	(WDZAN-DJYJPVP-0.45/0.225kV	3x25	Φ25	124x11	数量见附表, 系统图见系统图	

注：1．由于不同的厂家生产的产品对系统中部分导线的根数要求可能有所不同，本系统在施工前应首先确定系统产品供应商，再根据厂商的要求进行线路敷设。