

			会 签 COUNTERSIGNED
			专 业 DISCIPLINE
			会 签 COUNTERSIGNED
			专 业 DISCIPLINE
			会 签 COUNTERSIGNED
			专 业 DISCIPLINE
			会 签 COUNTERSIGNED
			专 业 DISCIPLINE
			会 签 COUNTERSIGNED
			专 业 DISCIPLINE

电 源 引 入 线 来 源 线 型、穿 保 护 管 管 径		照 明 配 电 箱				出 线				容 量 (kW)	控 制 方 式	备 注
		进线开关型号 整定值	编号及型号	分支开关型号	整定值	回路编号	相 别	电 缆 / 导 线 型 号 芯 数 及 截 面 (mm) ²	敷 设 部 位			
电 源 引 自 本 工 号 低 压 配 电 柜 ZC-YJV-0. 6/1-5×6 DN32 311A/AJ1-WP PE XXX-C32A/3P 32A T2级(8/20μs): JLSF-400/40/4P JLSP-SCB2/40 AC 220V/380V XXX-C16A/2P+30mA 瞬动 XXX-C16A/2P+30mA 瞬动 XXX-C16A/2P+30mA 瞬动 XXX-C16A/2P+30mA 瞬动 XXX-C16A/2P+30mA 瞬动 XXX-C16A/2P+30mA 瞬动												
										1.0		三层低压配电室
										1.0		三层低压变频器室、蓄电池室
										0.8		三层电气室
												备用
												备用
												备用
												备用
说明: 1. 线路敷设方式的标注 穿焊接钢管敷设SC; 穿电线管敷设MT; 穿硬塑料管敷设PC; 穿阻燃半硬塑料导管敷设FPC; 金属线槽敷设MR; 塑料线槽敷设PR; 电缆桥架敷设CT; 穿金属软管敷设CP; 直接埋DB; 电缆沟敷设: TC 2. 导线敷设部位的标注 沿或跨梁（屋架）敷设AB; 沿或跨柱敷设AC; 沿墙面敷设WS; 沿屋面敷设RS ; 暗敷在屋面顶板CC; 暗敷在梁内BC; 暗敷在柱内CLC; 暗敷在墙内WC; 暗敷在地板或地面下FC; 沿吊顶或顶板面敷设CE; 吊顶内敷设SCE;												

专业负责人		项目负责人		嘉怡		业主编号		202301-311A			
设计 DESIGNED 制图 DRAWN 校核 CHECKED 审核 APPROVED 审定/批准 AUTHORIZED IML 桂晓洁 王敏强 插座系统图						工程 PROJ.		醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）			
						装置 JOB		/			
						工序 SUB. JOB		醋酸乙烯变电所（311A）			
						阶段 PHASE		施工图			
						202415-311A-090F-05					
比例 SCALE		/		版次 ISSUE		G		修改 REV.	0	归档日期 DATE	
本图纸仅供本项目使用，未经东华工程科技股份有限公司许可不得转给第三者 THIS DRAWING SHALL BE USED FOR THIS PROJECT ONLY, TRANSFER TO ANY THIRD PARTY WITHOUT ECEC' S CONSENT IS NOT PERMITTED.										第 2 张 共 2 张 SHEET NO. 2 OF 2	