

DCS 监控数据表 (首页图)

						位 号	用 途	测量范围	工程单位	报警设定值 ALARM SET POINT					联锁设定值	控制作用	控制方式	输入信号	输出信号	联锁信号	阀门动作	其他要求 MISCELLANEOUS			备 注																																																														
						TAG NO.	SERVICE	MEASUREING RANGE	ENG. UNIT	高高 H. HIGH	高 HIGH	低 LOW	低低 L. LOW	INTERLOCK SET POINT	CONTROL ACT.	CONTROL MODE	INPUT	OUTPUT	INTERLOCK	VALVE ACT.	趋势 TREND	流量累积 FLOW TOT.	记录/ 报表 RECORD/REPORT	REMARKS																																																															
						LISAHL-2001	初期雨水池液位指示高低限报警联锁	-6400~0	mm	-2350	-2400		-5700				4~20mA带Hart	ON/OFF			✓			发讯送联锁I-2001-1/2																																																															
电气		热力	暖通	给排水																																																																																			
						II-P2001A	P2001A电流显示	0~150	A								4~20mA				✓			来自MCC																																																															
						YL-P2001A	P2001A运行状态显示										ON/OFF							来自MCC																																																															
						YA-P2001A	P2001A故障显示										ON/OFF							来自MCC																																																															
总图	建筑	结构	自控		HSO-P2001A	DCS开泵P2001A												ON/OFF						来自MCC, 来自联锁I-2001-1																																																															
				HSC-P2001A	DCS停泵P2001A												ON/OFF							来自MCC, 来自联锁I-2001-2																																																															
						II-P2001B	P2001B电流显示	0~150	A								4~20mA				✓			来自MCC																																																															
						YL-P2001B	P2001B运行状态显示										ON/OFF							来自MCC																																																															
工艺	设备	外管	环保		YA-P2001B	P2001B故障显示											ON/OFF							来自MCC																																																															
				HSO-P2001B	DCS开泵P2001B												ON/OFF							来自MCC, 来自联锁I-2001-1																																																															
					HSC-P2001B	DCS停泵P2001B												ON/OFF						来自MCC, 来自联锁I-2001-2																																																															
					ZLO-M2001	MV-2001阀开状态显示											ON/OFF																																																																						
					ZLC-M2001	MV-2001阀关状态显示											ON/OFF																																																																						
					YA-M2001	MV-2001阀故障状态显示											ON/OFF																																																																						
					M/A-M2001	MV-2001阀就地/远程状态显示											ON/OFF																																																																						
					HSO-MV2001	DCS开阀MV-2001												ON/OFF																																																																					
					HSC-MV2001	DCS关阀MV-2001												ON/OFF																																																																					
					HSS-MV2001	DCS急停阀MV-2001												ON/OFF																																																																					
注：本文件版权归SOPO所有，除非得到SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO. <table><tr><td colspan="8"> 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. </td><td colspan="2">2025 镇江 ZHENJIANG</td><td colspan="4">江苏索普新材料科技有限公司 迁建初期雨水收集池项目</td></tr><tr><td colspan="2">设计 DESIGN</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2025.05.27</td><td colspan="4" rowspan="4">DCS监控数据表</td><td colspan="2">主项名称 UNIT</td><td colspan="4" rowspan="4">施工图</td></tr><tr><td colspan="2">校核 CHECK</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2025.05.27</td></tr><tr><td colspan="2">审核 REVIEW</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2025.05.27</td></tr><tr><td colspan="2">审定APPROVE</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">专业 SPECI.</td><td colspan="2">自控</td><td colspan="2">版本 REV</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">比例 SCALE</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">第 1 张 SHEET</td><td colspan="2">共 1 张 TOT.</td></tr></table>																								江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.								2025 镇江 ZHENJIANG		江苏索普新材料科技有限公司 迁建初期雨水收集池项目				设计 DESIGN				2025.05.27		DCS监控数据表				主项名称 UNIT		施工图				校核 CHECK				2025.05.27		审核 REVIEW				2025.05.27		审定APPROVE						专业 SPECI.		自控		版本 REV		0		比例 SCALE				第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.	
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.								2025 镇江 ZHENJIANG		江苏索普新材料科技有限公司 迁建初期雨水收集池项目																																																																													
设计 DESIGN				2025.05.27		DCS监控数据表				主项名称 UNIT		施工图																																																																											
校核 CHECK				2025.05.27																																																																																			
审核 REVIEW				2025.05.27																																																																																			
审定APPROVE																																																																																							
专业 SPECI.		自控		版本 REV		0		比例 SCALE				第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.																																																																									