

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPo Engineering Technology Co., Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET				江苏索普新材料科技有限公司 迁建初期雨水收集池项目							
					工程号 ENG NO	202502-15	主项号 PROJ NO					
	雷达液(料)位计 REDAR LEVEL METER				图号 DWG. NO.				202502-15-K03-12/0			
					设计阶段		竣工图		第 1 张 共 1 张 SHEET OF			
合同号 CONT. NO.												
位号 TAG NO.		LT-2001										
用途 SERVICE		初期雨水池液位测量										
P&ID号 P&ID NO.												
设备位号 EQUIP. NO.		初期雨水池										
操作条件 OPERATING CONDITIONS												
工艺介质 PROCESS FLUID		雨水										
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G)		常压										
操作温度 OPER. TEMPER.℃		常温										
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m³		1000										
罐尺寸 TANK SIZE												
罐形式 TANK TYPE		地下池										
仪表规格 METER SPECIFICATION												
型号 MODEL												
仪表名称 NAME		雷达液位计										
测量范围 MEAS.RANGE		-6400~0mm										
精度 ACCURACY		±5mm										
输出信号 OUTPUT SIGNAL		4~20mA带HART										
触点形式 CONTACT FORM		——										
触点容量 CONTACT RATE		——										
电源 POWER SUPPLY		24VDC										
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE		1/2"NPT										
元件形式 ELEMENT TYPE		喇叭口										
元件材料 ELEMENT MATERIAL		316										
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		——										
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP67										
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING		HG20592-2009 PN10										
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		DN80 RF										
制造厂 MANUFACTURER												
备注 REMARKS		1										
		带LCD显示，配套螺母螺栓垫片等安装材料										
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE					