工艺			总图			电气		
设备			建筑			热力		
外管			结构			暖通		
环保			自控			给排水		

江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）——第一阶段建设工程设计方案　1：1000

图　例

- 地块用地界线
- 1F 规划建筑外墙线及层数
- ▼▲ 出入口方位
- 5.43 控制点高程
- X=3561561.277 Y=40464879.910 控制点坐标
- 厂区内绿化、铺地
- 建筑(H≤24m)可建范围
- 规划道路
- 围墙线
- 10.0 建筑最小离界距离
- 沿道路绿化带
- 地下构筑物



主要管道说明

表示方法	介质	管径--材质	压力管道级别
——	98%硫酸	DN100--316L	GC2
——	除盐水	DN200--304 DN50--304	
——	污水1(循环水污水)	DN300--钢/HDPE	
——	污水2(高浓污水)	DN150--钢/HDPE	
——	污水3(生活污水)	DN100--钢/HDPE	
——	主装置污水	DN80--CPVC	
——	5.0高压蒸汽	DN450--12Cr1MoVG DN350--12Cr1MoVG DN250--12Cr1MoVG DN200--12Cr1MoVG	GC1

说明：本图中的介质说明仅供参考，详情见"管道数据表"。

注：本文件版权归SOPO所有，除非得到SOPO书面授权，否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO.NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

SOPO 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.			2026 镇江 ZHENJIANG	江苏索普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）—第一阶段	
设计 DESIGN	田博	2026.7.15	管道布置图（外管廊）	主项名称 UNIT	外管廊（66）
校核 CHECK				设计阶段 PHASE	招标文件
审核 REVIEW				图号 DWG NO.	202402-16-P07-03/0
审定 APPROVE					
专业 SPECL	工艺	版本 REV.	0	比例 SCALE 1:1000	第 1 张 SHEET 共 2 张 TOT.

A0: 1189X841